

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОССТАНДАРТ

№ 0028662



Серия Б

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре
№ ВУ/112 03.11. 002 19753

Срок действия с 06.06.2016 по 05.06.2021

Аккредитованный орган по сертификации бытовой и промышленной продукции, Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации" (БелГИСС), Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, к.406, тел.262-05-52, факс 262-15-20

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция изготовленная Иностранное общество с ограниченной ответственностью "ЦМО" (ИООО "ЦМО"), Республика Беларусь и представленная на сертификацию под наименованием Шкафы телекоммуникационные навесные (пустые оболочки) серии ШРН согласно приложению 1, ТУ РБ 800008148.002-2003, серийное производство

код ОКП РБ – 27.12.40

код ТН ВЭД ТС – 8538 10 000 0

соответствует требованиям технических нормативных правовых актов: ГОСТ 32127-2013 (кроме пп. 9.4, 9.5, 9.11, 9.12)

Заявитель (изготовитель, продавец) Иностранное общество с ограниченной ответственностью "ЦМО" (ИООО "ЦМО"), Республика Беларусь, 223051, аг. Колодищи, Минская обл., Минский р-н, ул. Минская, 67А,

код УНП – 800008148

Сертификат выдан на основании:

- а) документов акт анализа состояния производства от 13.04.2016
- б) протоколов испытаний ИЦ БелГИСС, ВУ/112 02.1.0.0085, прот. № 5015 от 03.09.2015.

Инспекционный контроль осуществляет БелГИСС



Руководитель органа
по сертификации

И.И. Осмола
подпись

И.И. Осмола
инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор

И.В. Ковалева
подпись

И.В.Ковалева
инициалы, фамилия

Приложение 1
к сертификату соответствия
№ ВУ/112 03.11. 002 19753
от 06.06.2016
(бланк Б0028662)
Листов 1 Лист 1

Шкафы телекоммуникационные навесные (пустые оболочки) серии ШРН:
ШРН-м-А-С-Х,

где m – цифра и/или буква, означающая модификацию шкафа (отсутствует – базовая модификация, М – добавлена возможность снять боковые стенки, Э – применение более дешевых комплектующих изделий (замка, двери и т.п.), 3С – трехсекционный со стенкой на петлях, возможностью повернуть шкаф, применение двери в качестве третьей секции);

А – цифра, означающая количество устанавливаемых по высоте 1U панелей по ГОСТ 28601.1-90 (U – вертикальное приращение, равное 44,45 мм);

С – цифра, означающая глубину в мм;

Х – цифра, означающая характеристику устанавливаемых дверей (1 – стальная дверь, 4 – стальная дверь с перфорацией, отсутствие цифры – дверь со стеклом)

Руководитель органа
по сертификации



И.И. Осмола

Эксперт-аудитор

И.В.Ковалева